

Pytanie z dnia 12.02.2018r.

Pytanie:

Chciałabym uzyskać informację na temat wykorzystania inwertera 20,0 kWp light ?

Odpowiedz:

Domniemując intencje pytania o możliwość montażu jednego z dwóch falowników w wersji light czyli bez datamanagera (urządzenie do monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej przez internet).

Ponieważ w projekcie zastosowano 2 falowniki a przy możliwości ich łączenia wystarczy że 1 z nich ma datamanagera to odpowiadamy, że jest możliwe zastosowanie **jednego z falowników** w wersji light.