

Pytanie z dnia 15.02.2018r.

Pytanie:

Proszę o przysłanie szczegółowej specyfikacji technicznej co do wymogów przeciw-wybuchowości, z klasami:

Centrala z elementami przeciwwybuchowymi:

- cecha wentylatora Ex jaka?
- cecha silnika EEx Jaka?
- cecha rozdzielnic Ex jaka?

Odpowiedz:

Oznaczenie wentylatorów przeciwwybuchowych (zagrożenie gazem i pyłami):

II 3 G c T3/II 3 D c IIIB T120